

**Zweckverband IGI Rißtal**

Hauptstraße 25, 88433 Schemmerhofen



## **Entwässerungsplanung (BA1) „Interkommunales Industriegebiet Rißtal“**

Hinweise zu den Erschließungsstandards

Planungsstand: 09.2023

**ES tiefbauplanung**

Industriestraße 49

88441 Mittelbiberach

19-012-56

Grundlage für die Umsetzung der Erschließung ist die Entwurfs-/Genehmigungsplanung (nach beiliegendem Planverzeichnis) vom 09.2023 und der darauf aufbauenden Ausführungsplanung. Die einzelnen Ausführungsstandards ergeben sich aufgrund der Planungsvorleistungen und den Randbedingungen der Ausführungsplanung (z.B. Vorgaben aus der Statik, Auftriebssicherheit, Vorgaben des AZV-RiB, .....).

Hierbei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik in allen Bereichen sowie die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten und umzusetzen.

Alle Rohrleitungen sind für den Belastungsfall für SLW60 in Straßen- und Nebenflächen auszulegen.

Als Grundlage für Materialien (Rohrleitungen und Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Schmutzwasserpumpwerk) ist der Standard des „Gewerbegebietes Flugplatz“ der Stadt Biberach an der RiB maßgebend.

Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen die in das Eigentum des Zweckverbandes übergehen sind folgende Punkte zu beachten / zu erbringen:

- Gemeinsame Abnahme der öffentlichen Erschließungsanlagen
- Befahrungsprotokolle der Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle
- Dichtigkeitsprotokolle der Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle
- Prüfprotokolle (Dichtigkeit und Hygieneprüfung) der Trinkwasserleitungen
- Prüfprotokolle der Löschwasserbehälter
- Prüfprotokolle der Regenwasserbehandlungsanlagen sowie des Schmutzwasserpumpwerkes (EX-Dokumente, VDE-Prüfungen, Prüfstatiken, Dichtheitsprüfungen, Abnahmeprotokoll durch Sicherheitsbeauftragten, .....)
- Bestandspläne von allen Erschließungsanlagen (digital und in Papierform)